



VKF Technische Auskunft Nr. 32505

Inhaber /-in
SIA Komfovent
Bukaisu Strasse 1
LV-1004 Riga
Latvia

Hersteller /-in
SIA Komfovent
LV-1004 Riga
Latvia

Gruppe 504 - Brandschutzklappen und -abschlüsse

Produkt BRANDSCHUTZKLAPPE UVS-M

Beschreibung Brandschutzklappe (eckig) mit Gehäuse aus Stahlblech (D=1mm), Klappenblatt aus Kalzium-Silikat (D=40mm).
Auslösung: elektrisch, thermisch
Bmax = 1200mm, Hmax = 1000mm

Anwendung Einbau horizontal und vertikal in Massivbauwände, Massivdecken und Leichtbauwände.
Mindeststärke der Massivwand: 100 mm / Mindeststärke der Massivdecke: 150 mm
Mindeststärke der Leichtbauwand: 100 mm
Anwendung und Einbau gemäss der Richtlinie "Lufttechnische Anlagen" Ausgabe 2015 - sowie der Herstellerangaben.

Unterlagen GRYFITLAB, Goleniow: PB 'LBO-1544/21E' (29.11.2021), PB 'LBO-1555/21E' (29.11.2021), PB 'LBO-1585/21E' (29.11.2021), KB 'LBO-1616/22E' (30.04.2022); GTC, Vilnius: LB '1796-CPR-0018' (13.06.2022); Hersteller: LE 'EID-2022FD/14' (14.06.2022)

Prüfbestimmungen EN 13501-3; EN 1366-2; EN 15650

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse EI 90 (ve ho o→i) -S

Gültigkeitsdauer 31.12.2028
Ausstellungsdatum 02.03.2023
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Patrik Vogel

Frank Näher